



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ PPC 00-049772

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Котлы паровые и водогрейные жаротрубные, работающие на газовом
и жидком видах топлива, включая комплектующие и запчасти,
согласно перечню в приложении к настоящему разрешению.

Код ОКП (ТН ВЭД): 31 1200, 31 1280 (8402 19 100 0, 8402 19 100 9)

Изготовитель (поставщик): Фирма "Viessmann Werke Berlin GmbH"
(Германия).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, заключение
экспертизы промышленной безопасности ОАО "МПНУ Энерготехмонтаж"
№ 8-2012 от 30.10.2012 г. (рег. № 09-ТУ-03485-2012).

Условия применения:

1. Оформление технической документации на оборудование,
в соответствии с требованиями действующих в Российской
Федерации правил промышленной безопасности на русском языке.
2. Осуществление монтажа, пуска в работу и эксплуатации оборудования
в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации
правил промышленной безопасности.

Срок действия разрешения до 26.12.2017

Дата выдачи 26.12.2012

Заместитель руководителя
С.Г. Радионова



А В 030233

ПРИЛОЖЕНИЕ

к разрешению № РРС 00-049772 от 26.12.2012
(без разрешения недействительно)

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования фирмы "Viessmann Werke Berlin GmbH" (Германия),
разрешенного к применению на территории Российской Федерации:

1. Котлы паровые с давлением пара не более 2,5 МПа
на газообразном и жидком топливе:

- модели Vitomax 200-HS, типов M73(A...Z), M75(A...Z), M237, M235;
- модели Vitomax 100-HS, типов M33(A...Z);
- модели Vitomax 200-LS, типа M233;
- модели Vitoplex 100-LS типа SXD.

2. Котлы водогрейные с температурой нагрева воды не выше 205°C
на газообразном и жидком топливе:

- модели Vitomax 300-LT, типа M343;
- модели Vitomax 200-HW, типов M72(A...Z), M74(A...Z), M236, M238;
- модели Vitomax 200-LW, типов M62(A...Z), M64(A...Z), M241;
- модели Vitomax 100-LW, типов M155, M148.



Заместитель руководителя
С.Г. Радионова

АВ 079110