



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-NL.MG01.B.00097

Серия RU № 0039483

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации бытовых аппаратов и технологического оборудования работающего на газообразном, жидком и твердом видах топлива, Адрес: 123007, Москва, улица Шеногина, дом 4, Фактический адрес: 123007, Москва, улица Шеногина, дом 4, Телефон: (499) 256-54-03, Факс: (499) 256-54-03, Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MG01, выдан 27.01.2014 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВИССМАНН», Адрес: 129337, РОССИЯ, город Москва, Ярославское шоссе, дом 42; фактический адрес: 129337, РОССИЯ, город Москва, Ярославское шоссе, дом 42; ОГРН: 1037700024933; телефон: +74956632111, факс: +74956632112, e-mail: info@viessmann.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «НКВ Ketelbouw B.V.», Адрес: 5928 PT, НИДЕРЛАНДЫ, Venlo, Rijnaakkade, 16; фактический адрес: 5928 PT, НИДЕРЛАНДЫ, Venlo, Rijnaakkade, 16

ПРОДУКЦИЯ Котлы водогрейные жаротрубные (дымогарные) двухходовые и трехходовые высокого давления марки «НКВ», типа «VITOMAX D HW» и «WHPE» для работы с горелками на газообразном и жидком топливе, изготавливаемые в соответствии с директивой 97/23/ЕС «Оборудование, работающее под давлением», EN 12953 «Котлы жаротрубные», модели согласно приложению. Серийный выпуск (см. Приложение – бланк № 0177557)

КОД ТН ВЭД ТС 8402 20 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Акта о результатах анализа состояния производства от 04.12.2014, оформленного Органом по сертификации бытовых аппаратов и технологического оборудования работающего на газообразном, жидком и твердом видах топлива (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MG01 по 17.04.2018); протокола сертификационных испытаний № 1884-03-2015 от 30.03.2015 Испытательного центра ВНИИНМАШ (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЮ15, срок действия с 01.07.2010 по 01.07.2015)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя. Расчетный срок службы 20 лет. Идентификацию котла проводить с учетом перечня комплектного оборудования котловой установки, указанного в техническом паспорте

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.04.2015 ПО 09.04.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Г. В. Воробьев
(подпись)

Г. В. Воробьев
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

В. Г. Красилов
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-NL.MG01.B.00097

Серия RU № **0177557**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия


Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8402 20 000 9	<p>Котлы водогрейные жаротрубные (дымогарные) двухходовые и трехходовые высокого давления марки «НКВ»:</p> <p>типа «VITOMAX D HW» с двумя жаровыми трубами, моделей: VITOMAX D HW Gr. 1 AC; VITOMAX D HW Gr. 2 AC; VITOMAX D HW Gr. 3 AC; VITOMAX D HW Gr. 4 AC; VITOMAX D HW Gr. 5 AC; VITOMAX D HW Gr. 6 AC; VITOMAX D HW Gr. 7 AC; VITOMAX D HW Gr. 8 AC; VITOMAX D HW Gr. 9 AC; VITOMAX D HW Gr. 10 AC;</p> <p>типа «WHPE» с одной жаровой трубой, моделей: WHPE 600 AC; WHPE 750 AC; WHPE 1000 AC; WHPE 1250 AC; WHPE 1500 AC; WHPE 2000 AC; WHPE 2500 AC; WHPE 3000 AC; WHPE 4000 AC; WHPE 5000 AC; WHPE 6000 AC; WHPE 8000 AC; WHPE 9000 AC; WHPE 10000 AC; WHPE 12000 AC; WHPE 14000 AC; WHPE 16000 AC; WHPE 18000 AC; WHPE 20000 AC; WHPE 22000 AC.</p> <p>Обозначения: индекс «А» – кодирует наличие экономайзера и принимает значения: Е – котел с экономайзером; отсутствие Е – котел без экономайзера; индекс «С» – кодирует исполнение котла и принимает значения: Z – двухходовой котел; отсутствие Z – трехходовой котел.</p>	<p>Директива 97/23/ЕС «Оборудование, работающее под давлением»; EN 12953 «Котлы жаротрубные»</p>



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


 (подпись)


 (подпись)

Г.В. Воробьев
(инициалы, фамилия)

В.Г. Красилов
(инициалы, фамилия)